

SCHEMA ELETTRICO

QUADRO UFFICI

Committente

REALIZZAZIONE ALLEVAMENTO
 AVICOLO PER GALLINE
 CASCINA GARRU'
 CASEI GEROLA (PV)

Disegno N°: **E-06**

NORME CEI EN 61439-1/2/3
 NORME CEI 23-49; CEI 23-51

PROGETTO PRELIMINARE

DIRETTIVE 2014/30/UE; 2014/35/UE

Revisione

Descrizione

Data

Firma

BRM S.R.L.
 ELETTROIMPIANTI

VIA TORTONA,5/7 27029 VIGEVANO (PV)
 TEL. 0381 310719/20

Nome File 6288

Directory ALLEVAMENTO POLLI_CASEI GEROLA

Esecutore DD

Data 31/07/2023

Descrizione

SCHEMA ELETTRICO
 QUADRO UFFICI

Destinazione

REALIZZAZIONE ALLEVAMENTO AVICOLO PER GALLINE
 CASCINA GARRU' - CASEI GEROLA (PV)

Foglio

1

Segue

2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Costruttore BRM									
Numero di matricola	6288								
Installazione	A PARETE								
Grado di protezione IP	40								
Tensione nominale V	230V-50Hz								
Tensione ausiliari V	230								
Corrente nominale A	32								
Corrente di c.c. kA	6								
Note									

SIGLA UTENZA								
DENOMINAZIONE UTENZA			INTERRUTTORE GENERALE		LUCE	PRESE	FANCOIL	VIDEOCITOFONO
POTENZA								
TENSIONE	V		400/230		230	230	230	230
INTERRUTTORE	CORRENTE A		4x32		2x10	2x16	2x10	2x10
	CORRENTE Id A				0,03	0,03	0,03	0,03
	TEMPO Id							
	TIPO		INS40		iC60H VIGI	iC60H VIGI	iC60H VIGI	iC60H VIGI
CONTATTORE	CORRENTE A							
	BOBINA V							
	TIPO							
CAVO	SEZIONE mmq				3G2,5	3G4	3G4	3G2,5
	SIGLA							
	TIPO				FG160R16	FG160R16	FG160R16	FG160R16
NOTE								

 VIA TORTONA,5/7 27029 VIGEVANO (PV) TEL. 0381 310719/20	Nome File	6288	Descrizione SCHEMA ELETTRICO QUADRO UFFICI Destinazione REALIZZAZIONE ALLEVAMENTO AVICOLO PER GALLINE CASCINA GARRU' - CASEI GEROLA (PV)	Foglio	2
	Directory	ALLEVAMENTO POLLI_CASEI GEROLA		Segue	/
	Esecutore	DD			
	Data	31/07/2023			